

# Ermittlung des Überwachungsturnus für Anlagen nach § 60 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 WHG (Risikobewertung)

Betreiber:	TDL Energie GmbH Emil Dittmer Straße 4 24539 Neumünster
Standort:	Markt Stockstadt, Gemarkung Stockstadt, Fl.Nr. 5723
Anlage:	Sickerwasserbehandlungsanlage

Hauptgruppe	Untergruppe	Kriterium	Ergebnis	Punkte	Auswertefeld	
Anlagenbezug (max. 4)	Größenklassifizierung	Berichtspflicht gemäß PRTR-VO	ja	2		
			nein	0		
	Komplexität	Art der Abwasserbehandlungsanlage	Vorbehandlung	1		
Endbehandlung			2			
Stoffbezug (max. 18)	Anforderungen im Bescheid (Genehmigung, Erlaubnis)	TA Luft	TA Luft Nr. 5.2.1 – 5.2.3 (staubförmige Emissionen)	ja		2
			nein	0		
			TA Luft Nr. 5.2.4 – 5.2.6 (gasf. org. u. anorg. Stoffe)	ja	2	
			nein	0		
			TA Luft Nr. 5.2.7 (krebserzeugend, toxisch)	ja	2	
			nein	0		
		TA Lärm	TA Luft Nr. 5.2.8 (geruchsintensiv)	ja	2	
				nein	0	
				TA Luft Nr. 5.2.9 (bodenbelastend)	ja	2
		AVV Zuordnung	TA Lärm Nr. 3.2.1 (Verminderte Zusatzbelastung gegenüber dem Immissionsrichtwert)	< 3 dB(A)	2	
				>3 dB(A) ZB < 6 dB(A)	1	
				> 6 dB(A)	0	
		Pflicht zum Betriebsbeauftragten Abfall (AbfBeauftrV)	Boden	Prüf- und Maßnahmenwert der BBodSchV	gefährliche	2
					nicht gefährliche	1
					Kein Abfall	0
örtliche Umgebung (max. 6)	Raumbedeutsam	UVP (§ 60 abs. 3 Satz 1 Nr. 1 WHG)	X: pflichtig	6		
			A: allg. Vorprüfung	4		
			S: standortbez. VP	2		
Betreiberbezug Unfallrisiko (max. 75)	Sanierungsaufgaben im Bescheid (Genehmigung, Erlaubnis)	Sicherstellung einer Abwasserbeschaffenheit gem. Stand der Technik	ja	15		
			nein	0		
			Beseitigung baulicher oder technischer Mängel	ja	15	
	Zuverlässigkeit	Nichteinhaltung von Bescheidsauflagen seit letzter Vor-Ort-Besichtigung	nein	0		
			Gewässerverunreinigung seit letzter Vor-Ort-Besichtigung	ja	15	
			nein	0		
			anlassbezogene Inspektion wegen berechtigter Beschwerde (Kostenfolge für Betreiber)	ja	15	
				nein	0	

Zwischensumme:	Maximale Punktzahl:	103	
	Erhaltene Punktzahl:		
	Bewertung:	Punkte größer/gleich 15 =	1 Jahr
Punkte kleiner 15		3 Jahre	
Anrechnung freiwilliger Maßnahmen bei Zwischenergebnis = 1 Jahr	Teilnahme EMAS oder ISO 14001 ff (plus)	ja	Turnus = 2 Jahre
		nein	Turnus = 1 Jahr

Gesamtergebnis: Turnus =  1 Jahr     2 Jahre     3 Jahre

Anhang 2 zum Überwachungsprogramm des Landratsamtes Aschaffenburg